



Produktsertifikat

Nr. 3313

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Stillasgulv/labanklem

Plattform Type No. 19-131060, 19-131040 og 19-131020

er i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4 samt EN 12811-1

Belastningsklasse: 6

Materialer: Aluminium type EN AW 6063 T5

Produktspesifikasjoner og øvrige forutsetninger som angitt i vedlegg til dette sertifikatet.

Innehaver av sertifikatet:

Stige Senteret AS

Tomteveien 53, 1618 Fredrikstad

Produsent:

Zhejiang Lanshi Industry & Trade Co., Ltd

NO.81 Kaifa road, Baihua Shan Industrial Area, Wuyi, Zhejiang, P.R.

Kina

Utstedt 25.07.2017

Revidert 26.04.2018

Gyldig frem til 01.08.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produktkontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

Vedlegg 1 til Produktsertifikat nr. 3313

Produkt: Platform

Model		19-131060	19-131040	19-131020
Dimensjoner	Lengde (mm)	1308		
	Bredde (mm)	595	391	188
	Høyde (mm)	75		
	Vekt (kg)	9,3 kg	6,3 kg	3,1 kg
	Breddeklasse	SW12		
Maksimal belastning:	Belastningsklasse 6			
Monterings- og bruksveiledning:	Stige Senteret, Aluminium Labanklemmer, Monteringsveiledning, datert 25.04.2018 - Versjon 02, med informasjon om: <ul style="list-style-type: none">- Belastningsklasse- Fundamentering- Oppstilling- Bruk- Tilsyn- Demontering- Vedlikehold- Reparasjon- Kassaringskriterier			
Øvrige forutsetninger:	Øvrige forutsetninger framgår av SINTEF Byggforsks evalueringsrapport, datert 25.04.2018			

Utstedt: 25.07.2017
Revidert: 26.04.2018
Gyldig fram til: 01.08.2022
Vedlegg 1, side 1 av 1